

**N:o 80.**

*Af Herr Ekman, Carl, att åt Fullmäktige i Riksgälds-kontoret måtte uppdragas, att före nästa Riksdag låta anbringa en ändamåls-  
enlig uppvärmnings- och luftvexlings-apparat för Första Kam-  
marens samlingssal.*

Under den förflutna tiden af innevarande Riksdag har den erfarenhet vunnits att, oaktadt många försök med olika användande af den för Första Kammarens uppvärmning och ventilation anbringade apparat, en jemm och lagom temperatur uti hela Kammaren icke erhållits. Olägenheterna af detta förhållande hafva isynnerhet uti vissa delar af Kammaren försports, så att t. ex. temperaturen uti det nordvestra hörnet af rummet till och med varit 6 grader lägre än i närheten af talmansplatsen, då den deremot i andra delar af rummet vid golvet varit 3 till 4 grader lägre än  $1\frac{1}{2}$  alm högre upp och slutligen somligstädes, der thermometeren väl ej visat något synnerligen lågt gradtal, känts så starkt luftdrag, att Kammarens ledamöter deraf tvungits att lemna sina platser. Att flera bland Kammarens ledamöter i följd häraf ådragit sig opasslighet är ganska naturligt, och det lärer väl af ingen kunna bestridas, att ju det anmärkta förhållandet är af beskaffenhet att påkalla åtgärder för vinnande af en förändring. Jag vågar därför påräkna Riksdagens understöd för den framställning jag härmed tager mig friheten göra:

det Riksdagen måtte besluta att åt Fullmäktige i Riksgälds-kontoret lemna uppdrag att låta anbringa, före nästa Riksdag, sådan uppvärmnings- och ventilations-apparat för Första Kammaren, hvarigenom en lagom varm och jemm temperatur der kan underhållas, samt om sådana förändringar i rummet och platsernas omflyttning, hvarigenom ledamöterna ej blifva utsatta för ett för helsan menligt luftdrag.

Stockholm den 6 April 1867.

*Carl Ekman.*