

Nr 15.

Ankom till riksdagens kansli den 20 mars 1928 kl. 10 f. m.

Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ombyggnad av värmeanläggningen vid veterinärhögskolan.

(1:a avd.)

I en till riksdagen den 27 januari 1928 avlåten, till jordbruksutskottet hänvisad proposition nr 45 har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen medgiva, att av »försäljningsmedlen för veterinärinstitutets forna tomter vid Karlplan» må användas ett belopp av intill 220,000 kronor för ombyggnad av värmeanläggningen vid veterinärhögskolan.

Förslaget grundar sig på ett av ingenjören Johan Lidén, Stockholm, uppgjort av byggnadsstyrelsen tillstyrkt förslag till värmeanläggning vid veterinärhögskolan av den 27 oktober 1927.

Departementschefen har anfört följande.

»Enligt vad utredningen i ärendet giver vid handen har den nuvarande värmeanläggningen, vilken är inrättad för användning av ånga, börjat förete betydande brister, vilka inom en ej avlägsen framtid ansetts påkalla omfattande och kostsamma reparationer jämte nyanskaffningar av pannor m. m. Veterinärhögskolans styrelse har vid sådant förhållande upptagit den tidigare väckta frågan om värmeanläggningens ombyggnad och i samband därmed dess centralisering. Tiden synes jämväl nu vara inne för anläggningens försättande i ett skick,* som bättre motsvarar ekonomiska och praktiska krav. Sker ej en dylik ombyggnad, torde vara att förvänta reparationskostnader, vilka med hänsyn till anläggningens allmänna bristfällighet och opraktiska anordning knappast torde kunna ur ekonomisk synpunkt försvaras. Jag har ock anledning antaga, att de särskilt under kristiden höga bränslekostnaderna vid högskolan, vilka vid ett par tillfällen föranlett erinran från riksdagens sida, ägde visst samband med de hittillsvarande icke fullt lämpliga anordningarna för uppvärmning av högskolans byggnader.

Vidkommande lämpligaste sättet för ombyggnadsarbetets utförande har ifrågasatts alternativt bibehållande av uppvärmningen med ånga eller införande av pumpvarmvattensystem. För det förra alternativet talar visserligen i någon mån den omständigheten, att därvid de nuvarande rörledningarna i större utsträckning skulle kunna tillsvidare användas, varigenom kostnaderna för tillfället komme att stanna vid ett lägre belopp än vid en övergång till varmvattenanläggning, som skulle kräva förnyelse i större omfattning av bland annat det nuvarande rörsystemet. Å andra sidan har i ärendet från

sakkunnigt håll framhållits, att en ombyggnad för varmvatten skulle, sett på något längre sikt, medföra så väsentliga fördelar jämväl med hänsyn till den årliga besparingen, att en dylik anläggning — i trots av de jämförelsevis dryga engångskostnaderna — bestämt vore att föredraga. Med stöd av utredningen i ärendet anser jag någon tvekan knappast böra råda rörande lämpligheten att nu omedelbart övergå till varmvattensystem, vilket redan i viss utsträckning tillämpas vid institutionen och som, därest det ej nu införes, i allt fall i en ej avlägsen framtid, sedan nuvarande röranläggning blivit helt förstörd av rost, torde kunna förväntas komma att ersätta ångsystemet. Enär anledning till erinran icke synes föreligga mot det av ingenjören Lidén upprättade, av byggnadsstyrelsen tillstyrkta förslaget av den 27 oktober 1927, vill jag förorda, att ombyggnaden av värmeanläggningen sker i huvudsaklig överensstämmelse med samma förslag.

Beträffande ombyggnadsarbetets verkställande har ingenjören Lidén visserligen ifrågasatt, att detta skulle ske i tre etapper under budgetåren 1928—1931, men har han samtidigt framhållit, att ur driftsäkerhetens synpunkt en viss risk kunde vara förenad med framflyttandet av tiden för arbetets färdigställande. Byggnadsstyrelsens förslag avser arbetets successiva utförande under nämnda tre budgetår. Med hänsyn till berörda risk av extra kostnader för anläggningens underhåll under en treårig ombyggnadstid och då ombyggnadens verkställande i en följd ur kostnadssynpunkt torde kunna förväntas komma att medföra bestämda fördelar, synes mig hela det erforderliga beloppet av intill 220,000 kronor böra nu ställas till förfogande för arbetets utförande. Lämpligt synes mig vara, att i anslutning till statskontorets förslag nämnda belopp medgives utgå av försäljningsmedlen för veterinärinstitutets forna tomter vid Karlaplan. Härtill torde emellertid, såsom statskontoret anført, riksdagens medgivande böra inhämtas.»

Utskottet.

Behovet av en omläggning av värmeanordningen vid veterinärhögskolan finner utskottet ådagalagt genom utredningen i ärendet. Övervägande skäl synas utskottet ock tala för att ombyggnaden sker på sätt som innefattas i Kungl. Maj:ts förslag. Då icke heller kostnadsberäkningen eller sättet för de erforderliga medlens beredande torde giva rum för någon befogad erinran, biträder utskottet Kungl. Maj:ts förevarande framställning. Under hänvisning tillika till vad utskottet i sitt utlåtande nr 1 punkt 42 antytt om en minskning i den nuvarande eldarpersonalen efter värmeanläggningens ombyggnad hemställer utskottet,

att riksdagen må medgiva, att av »försäljningsmedlen för veterinärinstitutets forna tomter vid Karlaplan» må användas ett belopp av intill 220,000 kronor för ombyggnad av värmeanläggningen vid veterinärhögskolan.

Stockholm den 19 mars 1928.

På jordbruksutskottets vägnar:

C. J. JOHANSSON.