

N:o 80.

*Af Herr Ekman, Carl, att åt Fullmäktige i Riksgälds-kontoret måtte uppdragas, att före nästa Riksdag låta anbringa en ändamåls-
enlig uppvärmnings- och luftvexlings-apparat för Första Kam-
marens samlingssal.*

Under den förflutna tiden af innevarande Riksdag har den erfarenhet vun-
nits att, oaktadt många försök med olika användande af den för Första Kammarens
uppvärmning och ventilation anbringade apparat, en jemn och lagom temperatur
uti hela Kammaren icke erhållits. Olägenheterna af detta förhållande hafva isyn-
nerhet uti vissa delar af Kammaren försports, så att t. ex. temperaturen uti det
nordvestra hörnet af rummet till och med varit 6 grader lägre än i närheten af
talmansplatsen, då den deremot i andra delar af rummet vid golvet varit 3 till 4
grader lägre än $1\frac{1}{2}$ alm högre upp och slutligen somligstädes, der thermometeren väl
ej visat något synnerligen lågt gradtal, känts så starkt luftdrag, att Kammarens
ledamöter deraf tvungits att lemna sina platser. Att flera bland Kammarens leda-
möter i följd häraf ådragit sig opasslighet är ganska naturligt, och det lärer väl af
ingen kunna bestridas, att ju det anmärkta förhållandet är af beskaffenhet att på-
kalla åtgärder för ynnande af en förändring. Jag vågar därför påräkna Riksdag-
gens understöd för den framställning jag härmed tager mig friheten göra:

det Riksdagen måtte besluta att åt Fullmäktige i Riksgälds-kontoret
lemna uppdrag att låta anbringa, före nästa Riksdag, sådan uppvärmnings-
och ventilations-apparat för Första Kammaren, hvarigenom en lagom varm
och jemn temperatur der kan underhållas, samt om sådana förändringar
i rummet och platsernas omflyttning, hvarigenom ledamöterna ej blifva
utsatta för ett för helsan menligt luftdrag.

Stockholm den 6 April 1867.

Carl Ekman.