

Nr 1375

Av herr **Ottosson**, i anledning av *Kungl. Maj:ts proposition nr 198, med förslag till lag om ändring i lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar.*

I proposition 198 år 1970 föreslås en begränsning i tillämpningsområdet beträffande lagen om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar.

Den höjning av effektgränserna från 10 000 till 25 000 kilovoltampère som föreslås för elektriskt kraftverk och som genomgångseffekt för transformator- eller kopplingsstation för att lagen skall tillämpas motiveras med att ifrågavarande gränsdragning bör revideras med hänsyn till den tekniska utvecklingen. Med hänsyn till elkraftförsörjningen av krigsviktiga industrier finns det dock anledning att ifrågasätta lämpligheten av de föreslagna förändringarna. I ett skärpt läge bör det även finnas möjligheter att även mindre transformatorstationer med lokal matning kan ges erforderligt skydd.

Även ur beredskapssynpunkt kan det anses vara angeläget att skyddet för transformator- och kopplingsstation kan upprätthållas i samma utsträckning som hittills. De nuvarande bestämmelserna bör därför inte ändras.

Med stöd av vad som ovan anförts hemställas,

att riksdagen måtte besluta avslå proposition 1970:198.
Stockholm den 24 november 1970

Holge Ottosson (m)
